

建设项目环境影响评价

公众参与说明

项目名称：500 千伏遵义习水主变扩建工程

建设单位：贵州电网有限责任公司建设分公司

二〇二五年五月

1 概述

贵州电网有限责任公司建设分公司（以下简称“我公司”）拟在贵州省遵义市习水县二郎镇莫洛村附近建设 500 千伏遵义习水主变扩建工程。本项目建设内容及规模具体如下：本期在站内预留场地扩建#1 主变，容量为 750MVA；在 500kV 配电装置区扩建 1 个不完整串和 2 台断路器；在 220kV 配电装置区扩建 1 个#1 主变进线间隔，完善 2 个 220kV 双分段间隔、扩建 1MA 和 2MA 母线设备间隔及母联间隔；在#1 主变 35kV 低压侧装设 $1 \times (1 \times 60\text{MVar})$ 低压电容器组，扩建 1 台 35kV 容量为 800kVA 的站用变。本项目不新增 500kV 和 220kV 出线、不新增占地。

2025 年 3 月 6 日，我公司委托武汉华凯环境安全技术发展有限公司编制《500 千伏遵义习水主变扩建工程环境影响报告书》，根据生态环境部令 第 4 号《环境影响评价公众参与办法》，为保障公众环境保护知情权、参与权、表达权和监督权，我公司采取网络平台公开、报纸公开及现场张贴公告等方式开展公众参与工作：2025 年 3 月 12 日在《贵州在线》网站上发布了《500 千伏遵义八一变第三台主变扩建等两项工程环境影响评价信息第一次公告》（<http://www.guizhouzaixian.cn/xinwen/7464616.html>）；在《500 千伏遵义习水主变扩建工程环境影响报告书（征求意见稿）》形成后，于 2025 年 3 月 28 日在《贵州在线》网站上发布了《500 千伏遵义八一变第三台主变扩建等两项工程环境影响评价信息第二次公告》（<http://www.guizhouzaixian.cn/xinwen/7622193.html>）；2025 年 3 月 31 日和 2025 年 4 月 1 日在《劳动时报》发布了《500 千伏遵义八一变第三台主变扩建等两项工程环境影响评价信息第二次公告》；2025 年 3 月 29 日在变电站评价范围内环境敏感目标处现场张贴了《500 千伏遵义习水主变扩建工程环境影响评价信息第二次公告》。在《500 千伏遵义习水主变扩建工程环境影响报告书（征求意见稿）》编制过程中，网络公告的环境影响评价相关信息始终处于公开状态。2025 年 4 月 27 日在贵州之窗网站上（<http://www.gz-zhichuang.cn/xinwen/7863281.html>）进行了报告书报批前公示。

2 首次环境影响评价信息公开情况

2.1 公开内容及日期

我公司于 2025 年 3 月 6 日委托武汉华凯环境安全技术发展有限公司开展《500 千伏遵义习水主变扩建工程环境影响报告书》的编制工作（附件 1），于 2025 年 3 月 12 日在《贵州在线》网站上进行了《500 千伏遵义八一变第三台主变扩建等两项工程环境影响评价信息第一次公告》（<http://www.guizhouzaixian.cn/xinwen/7464616.html>），主要

公开内容为：（1）建设项目概况；（2）建设单位名称和联系方式；（3）环评单位名称和联系方式；（4）征求公众意见的范围；（5）公众意见表的网络链接；（6）提交公众意见表的方式和途径；（7）公众提出意见的起止时间。我公司在确定环境影响报告书编制单位 7 个工作日内公开了 500 千伏遵义习水主变扩建工程环境影响评价信息，符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）“第九条 建设单位应当在确定环境影响报告书编制单位后 7 个工作日内，通过其网站、建设项目所在地公共媒体网站或者建设项目所在地相关政府网站（以下统称网络平台），公开下列信息……”的要求。

2.2 公开方式

2.2.1 载体选取符合性

《贵州在线》网站属于贵州公共媒体网站，选择在《贵州在线》网站上进行本项目公示有利于公众获取项目相关信息及反馈相关意见，因此本项目公众参与网络公示媒体选择合理。

2.2.2 公示时间

2025 年 3 月 12 日。

2.2.3 公示网址

在《贵州在线》网站上进行了《500 千伏遵义八一变第三台主变扩建等两项工程环境影响评价信息第一次公告》（<http://www.guizhouzaixian.cn/xinwen/7464616.html>），第一次公示情况见图 2.2-1。



图 2.2-1 500 千伏遵义习水主变扩建工程环境影响评价网络第一次公示截图

2.3 公众意见情况

在本项目环境影响报告书征求意见稿编制过程中,收到 11 份公众关于本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见(见附件 2),主要反馈意见为本期扩建工程需考虑噪声的影响。

3 征求意见稿公示情况

《500 千伏遵义习水主变扩建工程环境影响报告书(征求意见稿)》形成后,于 2025 年 3 月 28 日在《贵州在线》网站上进行了《500 千伏遵义八一变第三台主变扩建等两项工程环境影响评价信息第二次公告》

(<http://www.guizhouzaixian.cn/xinwen/7622193.html>); 2025 年 3 月 31 日和 2025 年 4 月 1 日在《劳动时报》发布了《500 千伏遵义八一变第三台主变扩建等两项工程环境影响评价信息第二次公告》; 2025 年 3 月 29 日在变电站评价范围内环境敏感目标处现场张贴了《500 千伏遵义习水主变扩建工程环境影响评价信息第二次公告》。

3.1 公示内容及时限

3.1.1 公示内容

500 千伏遵义八一变第三台主变扩建等两项工程环境影响评价信息第二次公告主要内容包 括: (1) 环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方

式和途径；（2）征求意见的公众范围；（3）公众意见表的网络链接；（4）公众提出意见的方式和途径；（5）公众提出意见的起止时间：公众提出意见的起止时间为公告发布之日起 10 个工作日。

3.1.2 公示时限

本项目网络公示、登报公告及现场张贴公告征求意见的起止时间均为公示之日起 10 个工作日。公示时间满足生态环境部令 第 4 号 《环境影响评价公众参与办法》“第十一条 （一）通过网络平台公开，且持续公开期限不得少于 10 个工作日；（三）通过在建设项目所在地公众易于知悉的场所张贴公告的方式公开，且持续公开期限不得少于 10 个工作日。”的要求。

3.2 公示方式

3.2.1 网络

3.2.1.1 载体选取的符合性

《贵州在线》网站属于贵州公共媒体网站，选择在该网站上进行本项目公示有利于公众获取项目相关信息及反馈相关意见，因此本项目公众参与网络公示媒体选择合理。

3.2.1.2 公示时间

2025 年 3 月 28 日。

3.2.1.3 公示网址

在《贵州在线》网站上进行了《500 千伏遵义八一变第三台主变扩建等两项工程环境影响评价信息第二次公告》（<http://www.guizhouzaixian.cn/xinwen/7622193.html>），第二次公示情况见图 3.2-1。

当前所在位置: 首页 > 新闻

500千伏遵义八一变第三台主变扩建等两项工程环境影响评价信息第二次公告

来源: 互联网 2025-03-28 18:58:02

为保障公众环境保护知情权、参与权、表达权和监督权，依据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号），现将500千伏遵义八一变第三台主变扩建等两项工程以下环境影响评价信息进行公开：

一、环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径

（一）环境影响报告书征求意见稿全文网络链接

见<http://www.whhuakai.cn/Home.html>中公布的附件。

（二）查阅纸质报告书的方式和途径

公众可前往以下单位查阅：贵州电网有限责任公司建设分公司（地址：贵州省贵阳市南明区沙冲路街道桃园路67号 联系人及电话：方阳 139 8404 5505）

图 3.2-1 500 千伏遵义习水主变扩建工程环境影响评价网络第二次公示截图

3.2.2 报纸

3.2.2.1 载体选取的符合性

《500 千伏遵义习水主变扩建工程环境影响报告书（征求意见稿）》形成后在《劳动时报》发布了《500 千伏遵义八一变第三台主变扩建等两项工程环境影响评价信息第二次公告》。

《劳动时报》是贵州劳动时报社主办，属于建设项目所在地公共媒体，因此登报载体选择合理。

3.2.2.2 报纸名称

劳动时报

3.2.2.3 公示时间

分别于 2025 年 3 月 31 日和 2025 年 4 月 1 日进行了公示，报纸公示情况见图 3.2-2 和图 3.2-3。

在本项目评价范围内环境敏感目标处现场张贴了《500 千伏遵义习水主变扩建工程环境影响评价信息第二次公告》，现场公告张贴位置位于项目所在地公众易于知悉的场所，张贴区域选取合理。

3.2.3.2 张贴时间

2025 年 3 月 29 日。

3.2.3.3 张贴内容

500 千伏遵义习水主变扩建工程环境影响评价信息现场公告

《500 千伏遵义习水主变扩建工程环境影响报告书（征求意见稿）》已编制完成，根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）相关要求，我公司拟将 500 千伏遵义习水主变扩建工程环境影响有关信息进行公开并征求环境影响有关意见：

（一）环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径：

（1）报告书征求意见稿见 <http://www.whhuakai.cn/Home.html> 中公布的附件。

（2）公众可以通过信函、电子邮件等书面方式向建设单位申请查阅纸质报告书。

（二）征求意见的公众范围：征求本项目环境影响评价范围内的公民、法人和其他组织对本项目环境影响评价和环境保护措施有关的意见和建议。

（三）公众意见表的网络链接：见网络链接
https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html 中的附件 1。

（四）公众提出意见的方式和途径：公众可以通过信函、电子邮件等书面方式将填写的公众意见表提交给建设单位。

项目建设单位：贵州电网有限责任公司建设分公司

地址：贵州省贵阳市南明区沙冲路街道桃园路 67 号 邮编：550007

联系人及电话：方阳 139 8404 5505

电子邮箱：765922595@qq.com

（五）公众提出意见的起止时间：自本公告发布之日起 10 个工作日。

贵州电网有限责任公司建设分公司

3.2.3.4 张贴地点及照片

在本项目变电站评价范围内环境敏感目标处现场张贴了《500 千伏遵义习水主变扩建工程环境影响评价信息第二次公告》，现场公告情况见图 3.2-4。



图 3.2-4 现场公告照片

3.3 查阅情况

在《贵州在线》网站、贵州劳动时报及评价范围内环境敏感目标处现场张贴了《500 千伏遵义八一变第三台主变扩建等两项工程环境影响评价信息第二次公告》，提供了报告书征求意见稿的索取方式，截止到征求意见稿征求意见截止时间，没有收到公众的查阅申请。

3.4 公众提出意见情况

在《500 千伏遵义习水主变扩建工程环境影响报告书（征求意见稿）》征求意见过程中，没有收到公众关于本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见。

4 公众意见处理情况

在《500 千伏遵义习水主变扩建工程环境影响报告书（征求意见稿）》编制过程中通过网络以及编制完成后通过网络、报纸及现场公告征求公众意见，截至公众意见反馈截止日期，收到 11 份公众意见表，主要反馈意见为本期扩建工程需考虑噪声的影响，本次环评对其意见进行采纳，在采取本报告提出的各项降噪措施后，通过预测声环境保护目标处的声环境能够满足相应标准要求。

5 报批前公开情况

5.1 公开内容及日期

我公司按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）的要求，于 2025 年 4 月 27 日在贵州之窗网站上进行了《500 千伏遵义八一变第三台主变扩建等两项工程环境影响评价文件报批前公告》，公开的主要内容为 500 千伏遵义八一变第三台主变扩建等两项工程环境影响报告书（报批版）以及 500 千伏遵义八一变第三台主变扩建等两项工程环境影响评价公众参与说明。

5.2 公开方式

2025 年 4 月 27 日在贵州之窗网站上

（<http://www.gz-zhichuang.cn/xinwen/7863281.html>）进行了报告书报批前公示，贵州之窗网站属于贵州公共媒体网站，符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）的要求。报批前公示截图如图 5.2-1。

当前所在位置: 首页 > 新闻

500千伏遵义八一变第三台主变扩建等两项工程 环境影响评价文件报批前公告

来源: 互联网 2025-04-27 10:46:03

为保障公众环境保护知情权、参与权、表达权和监督权,依据《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号),现将500千伏遵义八一变第三台主变扩建等两项工程环评报告及公众参与说明等进行公开:

一、环境影响报告书全文及公众参与说明的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径

(一) 环境影响报告书全文及公众参与说明网络链接

见<http://www.whhuakai.cn/Home.html>中公布的附件。

(二) 查阅纸质报告书的方式和途径

图 5.2-1 500 千伏遵义习水主变扩建工程环境影响报告书报批前公示截图

6 存档备查情况

我公司在公司档案室存档《500 千伏遵义习水主变扩建工程公众参与说明》4 份备查。

7 诚信承诺

诚信承诺书

我公司已按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）要求，在500千伏遵义习水主变扩建工程环境影响报告书编制阶段开展了公众参与工作，并按照要求编制了公众参与说明。

我公司承诺，本次提交的《500千伏遵义习水主变扩建工程环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由贵州电网有限责任公司建设分公司承担全部责任。

承诺单位：贵州电网有限责任公司建设分公司

2023年4月18日



关于委托 500 千伏八一变扩建第三台主变等 两项工程环境影响评价工作的函

武汉华凯环境安全技术发展有限公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规要求，特委托贵单位承担 500 千伏八一变扩建第三台主变等两项工程的环境影响评价工作，请按相关要求尽快开展工作。

贵州电网有限责任公司建设分公司

2025 年 3 月 6 日

